



ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.10112.000041-22

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия по №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **29 квітня 2022 до 28 квітня 2025**

Срок действия с
Term of validity is from

Сертифікат видано **ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (Україна) (код СДРПОУ 37306731), за адресою: Україна, 46005, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 31**

Сертификат выдан
Certificate is issued on

Продукція **Деталі з'єднувальні з термостійкого поліетилену PE-RT для тер- 22.21.29-70.00 морезисторного, стикового зварювання мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення номінальним зовнішнім діаметром $d_n = 20 - 630$ мм**

Продукция / Production

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям
Complies with the requirements

(полная назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка, (товарный знак))
п.п. 27.2.2, 27.2.3 ДВН В.2.5-64:2012, п.п. 6.3.1 - 6.3.5, 7.2.1, 7.2.5.1 (рядок 1 таблиці 9), п. 7.6 (рядки 1, 2 таблиці 10) ТУ У В.2.7-22.2-37306731-001:2015 «Деталі з'єднувальні з термостійкого поліетилену (PE-RT) для холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови»* (перелік перевірених показників наведено у додатку)

назва та позначення нормативних документів/название и обозначение нормативных документов/ name and denotation of normative documents

Виробник(и)

Производитель(и) / Producer(s)

ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (Україна)

Місце(я) виробництва

Место(а) производства
Place(s) of production

ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (Україна), на виробництві за адресою: Україна, 46400, м. Тернопіль, вул. Лук'яновича, 8

Додаткова інформація

Дополнительная информация
Additional information

Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно з 29.04.2022 до 28.04.2025. Технічний нагляд - 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 Б тел. (044) 333-30-87; Атестат акредитації НААУ № 10112 від 30.07.2021 (чинний до 15 жовтня 2023 року)

На підставі

На основании
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 067-2022 від 13 квітня 2022 р. ВЛ «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Б), Атестат акредитації №201064 від 21.07.2021 р. (чинний до 10 серпня 2025 року), Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/6965 від 04 березня 2016 р., Звіт з оцінки системи управління якістю від 29 березня 2022 року

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия
Director of the conformity assessment body

А. Ю. Дятлов
(підпис, ініціали, прізвище)/(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, surname)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООВ, що розміщена на www.cstmlab.com.ua

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных ООС, размещенной на www.cstmlab.com.ua

Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstmlab.com.ua

Тел./Tel. +38 (044) 333-30-87

* поза сферою акредитації



101112
DCTU EN ISO/IES 17065

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №101112

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності /свідоцтва про визнання

Приложение к сертификату соответствия /свидетельству о признании

№ UA.10112.000041-22

« 29 » квітня 2022

Перелік перевірених показників
випробувань зразків деталей
з'єднувальних з термостійкого
поліетилену PE-RT для холодного,
гарячого водопостачання та водяного
опалення виробництва ТОВ «ПОЛІМЕРНА
ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (Україна)

Показники випробувань зразків Продукції:

1) Згідно ТУ У В.2.7-22.2-37306731-001:2015 «Деталі з'єднувальні з термостійкого поліетилену PE-RT для холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови»

п. 6.3.1 - вимоги до геометричних розмірів деталей;

п. 6.3.2 - 6.3.4 - вимоги до конструкції з'єднувальних деталей;

п. 6.3.5 - вимоги до геометричних розмірів розтрубу терморезисторного;

п. 7.2.1 - вимоги до зовнішнього вигляду деталей;

п. 7.5.1, (таблиця 9 р. 1) - вимоги до стійкості при постійному внутрішньому тиску при 20 °C протягом 1 години при початковому напруженні в стінці труби 10,8 МПа;

п. 7.6 табл. 10 р. 1, 2 - вимоги до герметичності з'єднань деталей перехідного типу під дією постійного внутрішнього тиску (1,5 x Pn);

2) Згідно ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво»:

п. 27.2.2 - вимоги до герметичності з'єднань деталей перехідного типу під дією постійного внутрішнього тиску (1,5 x Pn);

п. 27.2.3 - вимоги до стійкості до впливу внутрішнього тиску манометричним методом



Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия

А. Ю. Дятлов

(підпис, ініціали, прізвище)/(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, surname)