



ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.10112.000041-22

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия по №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з

Срок действия с **29 квітня 2022 до 28 квітня 2025**
Term of validity is from

Сертифікат видано

Сертификат выдан **ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (Україна) (код ЄДРПОУ 37306731), за адресою: Україна, 46005, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 31**
Certificate is issued on

Продукція

Продукция / Production **Деталі з'єднувальні з термостійкого поліетилену PE-RT для тер. морезисторного, стикового зварювання мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення номінальним зовнішнім діаметром $d_n = 20 - 630$ мм**
кодів UKTЗВБ (ДК 016); ДКПД (ІСІС (UKTZED) code(s) (DK 016); DKPP)

(полная назва, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка, (товарный знак))
(complete product designation, type, kind or model, trademark (brand))

Відповідає вимогам **п.п. 27.2.2, 27.2.3 ДБН В.2.5-64:2012, п.п. 6.3.1 - 6.3.5, 7.2.1, 7.2.5.1 (рядок 1 таблиці 9), п. 7.6 (рядки 1, 2 таблиці 10) ТУ У В.2.7-22.2-37306731-001:2015**
Соответствует требованиям **Деталі з'єднувальні з термостійкого поліетилену (PE-RT) для холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови***
Complies with the requirements **(перелік перевірених показників наведено у додатку)**

назва та позначення нормативних документів/название и обозначение нормативных документов/ name and denotation of normative documents

Виробник(и)

Производитель(и) / Producer(s) **ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (Україна)**

Місце(я) виробництва

Место(а) производства **ТОВ «ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (Україна), на виробництві за адресою: Україна, 46400, м. Тернопіль, вул. Лук'яновича, 8**
Place(s) of production

Додаткова інформація

Дополнительная информация **Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно з 29.04.2022 до 28.04.2025. Технічний нагляд - 1 раз на рік.**
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия **ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 Б тел. (044) 333-30-87; Атестат акредитації НААУ № 10112 від 30.07.2021 (чинний до 15 жовтня 2023 року)**

Certificate is issued by the conformity assessment body **Протоколу сертифікаційних випробувань № 067-2022 від 13 квітня 2022 р. ВЛ «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Б), Атестат акредитації №201064 від 21.07.2021 р. (чинний до 10 серпня 2025 року), Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/6965 від 04 березня 2016 р., Звіт з оцінки системи управління якістю від 29 березня 2022 року**

На підставі

На основании

On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия

Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)/(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООБ, що розміщеня на www.cstm-lab.com.ua

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных ООС, размещенной на www.cstm-lab.com.ua

Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstm-lab.com.ua

Тел./Tel. +38 (044) 333-30-87

* поза сферою акредитації



101112
DСТУ EN ISO/IEC 17065

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності /свідоцтва про визнання

Приложение к сертификату соответствия /свидетельству о признании

№ UA.10112.000041-22

« 29 » квітня 2022

Перелік перевірених показників
випробувань зразків деталей
з'єднувальних з термостійкого
поліетилену PE-RT для холодного,
гарячого водопостачання та водяного
опалення виробництва ТОВ «ПОЛІМЕРНА
ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (Україна)

Показники випробувань зразків Продукції:

1) Згідно ТУ У В.2.7-22.2-37306731-001:2015 «Деталі з'єднувальні з термостійкого поліетилену PE-RT для холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови»

п. 6.3.1 - вимоги до геометричних розмірів деталей;

п. 6.3.2 - 6.3.4 - вимоги до конструкції з'єднувальних деталей;

п. 6.3.5 - вимоги до геометричних розмірів розтрубу терморезисторного;

п. 7.2.1 - вимоги до зовнішнього вигляду деталей;

п. 7.5.1, (таблиця 9 р. 1) - вимоги до стійкості при постійному внутрішньому тиску при 20 °C протягом 1 години при початковому напруженні в стінці труби 10,8 МПа;

п. 7.6 табл. 10 р. 1, 2 - вимоги до герметичності з'єднань деталей перехідного типу під дією постійного внутрішнього тиску (1,5 x Pn);

2) Згідно ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво»:

п. 27.2.2 - вимоги до герметичності з'єднань деталей перехідного типу під дією постійного внутрішнього тиску (1,5 x Pn);

п. 27.2.3 - вимоги до стійкості до впливу внутрішнього тиску манометричним методом



Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия

А. Ю. Дятлов

(підпис, ініціали, прізвище)/(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, surname)