



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
В.І. Лапа

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 12 20 18 року

№ 602-123-20-1/ 49190
№1

Об'єкт експертизи: Фітинги з поліетилену PE 100 для зварювання: терморезисторні фітинги: фітинги з гладким втулковим кінцем (для зварювання нагрітим інструментом встик та терморезисторного зварювання); фітинги для зварювання врозтруб
Виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 12201-3:2018 (EN 12201-3:2011 + A1:2012, IDT) Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (PE). Частина 3. Фітинги (EN 12201-3:2011 + A1:2012 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 3: Fittings)

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 22.21.29-70.00; УКТЗЕД 3917

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для холодного водопостачання (у т.ч. господарсько-питного), дренажу, напірної каналізації, вакуум каналізаційних систем і води, що призначена для інших цілей, які використовуються для підземного, надземного прокладання та прокладання у воді

Країна-виробник: ТОВ "ПГ "ТЕРПОЛІМЕРГАЗ", Україна, 46005, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Микулинецька, будинок 31, тел./факс: (0352) 52-81-69, e-mail: office@poligas.com.ua, www.poligas.com.ua, код за ЄДРПОУ: 37306731. Виробничі потужності - 46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Дениса Лук'яновича, 8
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ПГ "ТЕРПОЛІМЕРГАЗ", Україна, 46005, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Микулинецька, будинок 31, тел./факс: (0352) 52-81-69, e-mail: office@poligas.com.ua, www.poligas.com.ua, код за ЄДРПОУ: 37306731
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняна продукція

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за вмістом шкідливих речовин, а саме концентрацій у воді: вінілхлориду - ГДК 0,05 мг/дм³, дибутилфталату - ГДК 0,2 мг/дм³, цинку - ДР 5,0 мг/дм³, міді - ГДК 1,0 мг/дм³, кадмію - ГДК 0,001 мг/дм³, свинцю - ГДК 0,03 мг/дм³, хрому - ГДК 0,5/0,05 мг/дм³ у відповідності до Інструкції № 4259-87 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у воді: вінілхлориду - за МР № 1941-78 "Методические рекомендации по определению хлористого винила в поливинилхлориде и полимерных материалах на его основе, в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах питания", дибутилфталату - за МУК 4.1.3169-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и

диоктилфталата в воде и водных вытяжках из материалов различного состава”, цинку, міді, кадмію, свинцю за ISO 8288:1986 “Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы”, хромю - за ISO 9174:1998 “Качество воды. Определение содержания хрома. Спектрометрические методы атомной абсорбции” у відповідності до Інструкції № 4259-87 “Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве”.
Використання згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фітинги з поліетилену PE 100 для зварювання: терморезисторні фітинги; фітинги з гладким втулковим кінцем (для зварювання нагрітим інструментом встик та терморезисторного зварювання); фітинги для зварювання врозтруб

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: Повинно бути надане маркування відповідно до вимог чинного законодавства. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ EN 12201-3:2018 (EN 12201-3:2011 + A1:2012, IDT) Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітинги (EN 12201-3:2011 + A1:2012 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 3: Fittings)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з Інструкції № 4259-87 “Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве”

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Лабораторія промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького»

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69;
тел. +8(032) 260-09-06,
<http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 2093 від 27.11.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови
експертної комісії




(підпис)

Кузьмін Б.П.
(ініціали та прізвище)